

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-CN.AE83.B.00207/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМВИАЙ» (ООО «ЭМВИАЙ»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119602, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Покрышкина, д. 7. ОГРН: 1227700596826. ИНН: 9703109760. Телефон +7(495)925-00-00, адрес электронной почты info@mvi-rus.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя от 30.08.2024 № УН-001.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Zhejiang Yorhe Intelligent Control Technology Co., Ltd.». Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) 6973835970012. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Qinggang Industrial Zone, Yuhuan City, Zhejiang Province, China, 317606, Китайская Народная Республика.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС". ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты urk-progress@gambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни неполнопроходные, с муфтовым резьбовым присоединением к трубопроводу, проходные, специальные (с патрубком для присоединения датчика температуры (термодатчика)), запорные, с ручным управлением, номинальных диаметров DN 15 (артикулы: BV.848.04; BV.849.04), DN 20 (артикулы: BV.848.05; BV.849.05), на номинальное давление PN до 16 бар (1,6 МПа), с никелевым покрытием, с товарным знаком «MVI» (графическое изображение зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 610521), для перекрытия потока жидких рабочих сред, в том числе в системах питьевого водоснабжения.

ТУ 28.14.13-001-83569252-2024 «Кран шаровой. Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.14.13.131

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 02/0127, 02/0128, 02/0129, 02/0130 от 14.02.2025 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЮ34;

акта о результатах анализа состояния производства № 00161 от 13.12.2024.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения кранов шаровых из латуни: в неотопляемых помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отопляемых помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов. Срок хранения продукции изготовителем не установлен. Ресурс крана каждого артикула - 5000 циклов.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2025 по 26.02.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

(подпись)

Гуськов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)